

Handlingsplan for identificerede projekter i forbindelse med Energisyn

Projekt navn: 1. Etablering af pumpestop på forsyning til ladekreds			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
2.628	0	Ja	2025
Projekt navn: 2. Opstart af gasmotor 80 øre støtte og 2024 priser			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
-314.325	61	Ja	2025
Projekt navn: 3. Opstart af gasmotor 80 øre støtte og 1 kr./kWh			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
-314.325	61	Ja	2025
Projekt navn: 4. Etablering af solcelleanlæg			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
29.364	3	Nej	TBT er +9 år og prioriteres derfor ikke
Projekt navn: 5. Optimering af luftstrømme i blandekammer til badeland			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
192.336	2	Ja	Projektet skal undersøges nærmere. Hvis muligt implementeres projektet i 2025-2026
Projekt navn: 6. Styring af VE03 - Fitness og Wellness			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
26.833	2	Ja	Projektet skal undersøges nærmere. Hvis muligt implementeres projektet i 2025-2026

Handlingsplan for identificerede projekter i forbindelse med Energisyn

Projekt navn: 7. Udskiftning af ventilatorer i VE02 - køkken			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
14.191	2	Ja	Projektet skal undersøges nærmere. Hvis muligt implementeres projektet i 2025-2026
Projekt navn: 8. Biogas suppleres af luft/vand varmepumpe			
Energibesparelse pr. år		Forventes projektet gennemført? Hvis ja, angiv årstal	Foranstaltninger til gennemførsel, hvis projektet ikke gennemføres
kWh/år	CO ₂ (ton)		
1.122.061	-86	Ja	Projektet skal undersøges nærmere. Hvis muligt implementeres projektet i 2026
 Underskrivers navn PM-Manager Titel 15-08-2025 Dato			